

Temeljem članka 21 Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) i članka 4. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije i članka 5. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 116/11.), Ravnateljica Zavoda Marina Payerl-Pal dr.med. uz prethodno savjetovanje sa Radničkim vijećem, donijela je dana 03. prosinca 2013.g.

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se mјere i poslovi zaštite od požara koje su propisane Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, pravilima tehničke prakse, planovima zaštite od požara i drugim odlukama tijela državne uprave, a u svezi s provedbom i unapređivanjem zaštite od požara u svrhu zaštite života ljudi i imovine Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije (u daljem tekstu: Zavod).

Izrazi navedeni u ovom Pravilniku neutralni su i odnose se na osobe oba spola.

Članak 2.

Zaštita od požara obuhvaća skup mјera i radnji za: otklanjanje uzroka požara, sprečavanje nastajanja i širenja požara, otkrivanje i gašenje požara, utvrđivanje uzroka požara i pružanje pomoći kod otklanjanja posljedica prouzrokovanih požarom.

Odredbe ovoga Pravilnika odgovarajuće se primjenjuju i na tehnološke eksplozije koje nastaju kao posljedica uporabe zapaljivih tekućina i plinova, te ostalih gorivih tvari koje sa zrakom mogu stvoriti eksplozivnu smjesu.

Članak 3.

Zavod je dužan, na način i pod uvjetima utvrđenim Zakonom i ovim Pravilnikom, svojim alatom, tehničkim i ostalim sredstvima, a zaposlenici i svojim radom, sudjelovati u gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom.

Članak 4.

Zaštita od požara organizira se i kontinuirano provodi pri obavljanju poslova zaposlenika u svim prostorima i mjestima Zavoda gdje postoji mogućnost nastajanja požara.

Članak 5.

Odredbe ovog Pravilnika odnose se na sve zaposlenike koji se zateknu na radu u Zavodu, osobe na stručnom obrazovanju i osposobljavanju za rad, na pripravničkom i volonterskom radu, na osobe koje obavljaju poslove na osnovi građansko-pravnog odnosa, ukoliko rade sa sredstvima Zavoda i pod nadzorom odgovornih osoba.

Članak 6.

Zaposlenici drugih pravnih osoba dok rade u prostorijama Zavoda dužni su pridržavati se općih propisa o zaštiti od požara te pravila pravnih osoba i struka kojima pripadaju, ukoliko ta pravila nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Pravilnika.

Samostalni obrtnici i zaposlenici koje oni zapošljavaju za vrijeme rada u Zavodu dužni su pridržavati se općih propisa o zaštiti od požara i odredaba ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se:

- mјere zaštite od požara kojima se otklanja ili smanjuje opasnost od nastajanja požara,
- provođenje unutarnjeg nadzora u svezi s mjerama zaštite od požara
- način upoznavanje radnika, prigodom zapošljavanja i tijekom rada, s opasnostima od požara
- radnici zaduženi za ispravno stanje opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara
- obveze ravnatelja i drugih radnika za provedbu mјera zaštite od požara i odgovornosti zbog nepridržavanja propisanih ili naređenih mјera zaštite od požara
- dužnost radnika u slučaju nastanka požara.

II. OSNOVNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 8.

U okviru provođenja mjera zaštite od požara Zavod i radnici Zavoda dužni su skrbiti da se:

- *pri projektiranju građevina ili izvođenju radova na postojećim građevinama, adaptaciji, rekonstrukciji i ugradnji uređaja i opreme te održavanju građevina i opreme primjenjuju propisani tehnički normativi i standardi zaštite od požara*
- *osigura opskrbljenost građevina vatrogasnim aparatima, drugim uređajima za gašenje požara i ostalom propisanom opremom u skladu s tehničkim normativima i standardima za zaštitu od požara*
- *električne, ventilacijske, toplinske, gromobranske, kanalizacijske i druge instalacije u građevinama izvedu, odnosno postave na način koji ne predstavlja opasnost od požara*
- *redovito obavlja kontrola instalacija i uređaja te da se o tome čuva dokumentacija*
- *vidljivim znakovima označi zabrana pušenja u prostorima Zavoda*
- *osigura ovlaštenim tijelima postavljanje instalacija i uređaja za uzbunjivanje građana*
- *prije rada s otvorenom vatrom, aparatima za zavarivanje, rezanje i lemljenje odrede prostorije u kojima se ovi poslovi mogu obaviti i poduzmu mjere zaštite od požara te osiguraju odgovarajuća sredstva za gašenje požara*
- *zapaljiva ambalaža, istrošeni materijali i drugi otpadci svakodnevno iznesu iz prostorije i odlože na odgovarajuće mjesto*
- *zapaljive tekućine ne bacaju u kanalizacijsku mrežu*
- *u prostorijama, osim za to određenih, ne dopusti uporaba električnih grjalica, kuhala, električnih radijatora, kalorifera i drugih električnih aparata*
- *osigura nesmetan prolaz na prilaznim prostorima, ulazima, izlazima, prolazima i skloništima*
- *sva sredstva za gašenje požara postave na pristupačna i vidna mesta i koriste sam za potrebe gašenja požara*
- *mesta na kojima se nalaze sredstva za gašenje požara, vidno označe posebnim oznakama*
- *da se dimnjaci, dimovodi, ložioni objekti (kotlovnice, peći na tekuća i kruta goriva) čiste prema propisima i standardima koji važe za dimnjčarske usluge.*

Članak 9.

U svrhu otklanjanja ili smanjenja opasnosti od nastajanja požara provode se mjere zaštite od požara u prostorima, na instalacijama i uređajima kao što su:

1. učionica,
2. ambulante,
3. laboratorij,
4. radni prostori,
5. putovi -izlazni/ulazni,
6. električna instalacija,
7. gromobranska instalacija,
8. protupanična rasvjeta
9. plinska instalacija,
10. vatrogasni pristupi.

Od radova na održavanju prostorija Zavoda sa stanovišta zaštite od požara značajni su:

- *ličilački radovi i*
- *radovi zavarivanja.*

1. Učionica

Članak 10.

U svrhu sprečavanja nastanka požara u učionici provode se sljedeće mjere zaštite od požara:

- *zabranjeno je zaključavanje vrata učionice za vrijeme kada se u njoj nalaze osobe i izlaznih vrata iz zgrade za vrijeme rada Zavoda,*
- *zabranjeno je unositi u učionicu predmete koji ometaju normalno kretanje i smanjuju površinu puta izlaska iz učionice,*
- *zabranjeno je pušenje u učionici,*
- *zabranjeno je u učionici postavljati provizorne električne vodove.*

2. Ambulante

Članak 11.

U svrhu sprečavanja nastanka požara u ambulantama provode se sljedeće mjere zaštite od požara:

- zabranjeno je zaključavanje vrata ambulanti kada se u njih nalaze osobete izlaznih vrata iz zgrade za vrijeme radnog vremena,
- zabranjeno je unositi u ambulante predmete koji ometaju normalno kretanje i smanjuju površinu puta izlaska iz ambulanti,
- zabranjeno je pušenje u ambulantama,
- zabranjeno je u ambulantama postavljati provizorne električne vodove
- zabranjen je rad s otvorenim plamenom osim u laboratoriju gdje je to predviđeno.

3. Laboratorij

Članak 12.

Zabranjeno je u laboratoriju upotrebljavati grijalice s otvorenim plamenom za dodatno zagrijavanje prostora, te postavljanje provizornih električnih instalacija.

Kada u prostoru laboratorija nema ovlaštenih osoba, potrebno ju je držati stalno zatvorenom, kako bi se spriječio pristup neovlaštenim osobama.

Zabranjeno je unositi u laboratorij predmete koji ometaju normalno kretanje i smanjuju površinu puta izlaska iz ambulanti,

Zabranjeno je pušenje u laboratoriju, zabranjeno je u laboratorij postavljati provizorne električne vodove.

4. Radni prostori

Članak 13.

Radi sprečavanja nastanka požara u radnim prostorima ne smije se:

- upotrebljavati grijalice s otvorenim plamenom za dodatno zagrijavanje prostora,
- pušiti,
- ostavljati papir u blizini radijatora.

Nakon završetka rada dužnost je svakog zaposlenika pregledati prostoriju u kojoj radi, isključiti električne aparate, zatvoriti prozore i vrata.

5. Putovi - izlazni/ulazni

Članak 14.

Putovima izlaznim, ulaznim, smatraju se hodnici, stubišta, ulazno-izlazni prostori, te vrata koja služe za ulaz i izlaz iz objekta i smatraju se putem za evakuaciju u slučaju iznenadnog događaja.

Svi izlazni putovi moraju se održavati stalno slobodnim i prohodnim u cijeloj širini.

U prostorima izlaznih putova ne smiju se držati zapaljivi predmeti ni predmeti koji smanjuju njihovu površinu odnosno prohodnost.

Članak 15.

Vrata koja su predviđena kao izlaz za slučaj požara moraju biti otključana u vrijeme korištenja objekta, a naknadnim razmještajem prostora ne smiju se staviti izvan upotrebe.

6. Električna instalacija

Članak 16.

Održavanje električne instalacije obavlja za to ovlaštena pravna ili fizička osoba.

Članak 17.

Uključivanje novih potrošača električne energije na postojeću mrežu ne može se izvršiti bez mišljenja stručne pravne osobe.

Članak 18.

U glavnom razvodnom ormaru i razvodnim ormarima drugih prostorija moraju se postaviti odgovarajuće sheme električnih instalacija upotpunjene svim potrebnim podacima za njihovo lako razumijevanje.

Na shemama u glavnom ormaru mora se označiti namjena pojedinih prostorija, naročito mesta sklopki za sigurnosnu i paničnu rasvjetu i za isključenje pojedinih grupa potrošača.

U blizini mesta glavnog razvodnog ormara ne smiju se držati zapaljivi predmeti niti smije biti zaprijećen pristup ormaru.

Članak 19.

Električne instalacije i trošila moraju biti osigurani od kratkog spoja i preopterećenja odgovarajućim osiguračima ili sklopkama.

Osigurač ili okidač na sklopkama moraju biti dimenzionirani za odgovarajuće opterećenje.

Zamjena osigurača mora se izvršiti samo originalnim ulošcima.

Članak 20.

Zabranjeno je postavljanje provizorne instalacije.

Članak 21.

Ispitivanje otpora izolacije električnih instalacija jake struje obvezno je obaviti najmanje jednom u razdoblju od 10 godina, a na mjestima gdje je elektroinstalacija izvedena na drvenoj ili nekoj drugoj upaljivoj podlozi, ispitivanje je obvezno svake godine. Ispitivanje otpora izolacije električnih vodova može obavljati samo ovlaštena pravna ili fizička osoba, a nakon ispitivanja izdaje se uvjerenje o ispitivanju.

Članak 22.

Sva rasvjetna mjesta instalirana u prostorima Zavoda moraju biti stalno ispravna.

7. Gromobranska instalacija

Članak 23.

Gromobranska instalacija mora biti izvedena tako da se atmosfersko pražnjenje može odvesti u zemlju bez štetnih posljedica. U tu se svrhu pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija mora vršiti u sljedećim slučajevima:

- *nakon popravka ili prepravka gromobranske instalacije,*
- *nakon udara groma u instalaciju ili objekt,*
- *u redovnim periodičnim razmacima od tri godine.*

Članak 24.

Pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija može obavljati ovlaštena pravna ili fizička osoba koja o pregledu sastavlja zapisnik.

8. Protupanična rasvjeta

Članak 25.

Na izlaznim putovima instalirana su tijela protupanične rasvjete. Kontrola ispravnosti i funkcionalnosti protupanične rasvjete u mirnodopskim uvjetima obavlja se jednom godišnje i o tome se vodi pismena evidencija.

Utvrđene neispravnosti po izvršenom ispitivanju trebaju se ukloniti.

9. Plinska instalacija

Članak 26.

Plinska instalacija uvijek mora biti ispravna i nepropusna, kao i trošila, radi sprečavanja pojave eksplozivnih koncentracija smjese zapaljivih plinova i zraka.

Članak 27.

Mjere opreza kod pojave mirisa plina:

- *ugasiti sve plamene,*
- *otvoriti sve prozore i vrata,*
- *zatvoriti dovod plina odnosno zaporno tijelo plinske boce,*
- *u prostorije u kojima se osjeća miris plina ne ulaziti otvorenim plamenom,*
- *ne paliti žigicu, upaljač,*

- ne uključivati električnu sklopku,
- ne izvlačiti električni utikač,
- ne uključivati nikakvo električno zvonce,
- svjetlo paliti tek kada se više ne osjeća miris plina.

Članak 28.

Nakon zatvaranja glavnog zapornog tijela provjeriti jesu li plinske armature zatvorene, a otvorene zatvoriti.

Članak 29.

Smetnje ili štete na plinskim uređajima trebaju uklanjati samo stručne osobe.

10. Vatrogasni pristupi

Članak 30.

Unutar kruga Zavoda utvrdit će se površine koje se koriste kao operativne površine za rad vatrogasne tehnike za slučaj potrebe gašenja požara, ili spašavanja osoba iz zgrade Zavoda.

Članak 31.

Vatrogasni pristupi i radne površine potrebne za rad vatrogasne tehnike trebaju se posebno označiti odgovarajućim natpisima.

Članak 32.

Zabranjeno je parkiranje vozila ili bilo kakvo zauzimanje površina koje bi onemogućilo vatrogasnoj tehničici u slučaju požara dohvata otvora na vanjskim zidovima zgrade Zavoda.

Ličilački radovi

Članak 33.

U vrijeme obavljanja ličilačkih radova zabranjeno je držanje zapaljivih tekućina na prostorima izlaznih putova i u neodgovarajućim prostorima zgrade. Radovi sa zapaljivim tekućinama mogu se obavljati samo u uvjetima kada je moguće djelotvorno prozračivanje prostorija u kojima se obavljaju radovi.

Radovi zavarivanja, lemljenja, rezanja i dr. srodnih tehnika

Članak 34.

Zavarivanje na privremenim mjestima može se izvoditi samo po prethodno pribavljenom odobrenju zaposlenika zaduženog i odgovornog za poslove zaštite od požara.

Odobrenje iz stavka 1. ovog članka izdaje se na osnovi zahtjeva izvođača radova zavarivanja.

Članak 35.

Zavarivanje se mora izvoditi pod nadzorom rukovoditelja radova na mjestu zavarivanja na način i u vrijeme koje je određeno u odobrenju.

III. PROVOĐENJE UNUTARNJE KONTROLE PROVEDBE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 36.

O mjerama zaštite od požara u Zavodu skrbí za to osposobljena osoba – stručnjak zaštite na radu, sa visokom stručnom spremom.

Poslovi osobe iz stavka 1. ovoga članka uglavljuju se ugovorom o radu ili drugim odgovarajućim ugovorom.

Osoba iz stavka 1. ovoga članka mora imati odgovarajuću ispravu o osposobljenosti za poslove zaštite od požara.

Članak 37.

Osoba iz članka 36. ovoga pravilnika:

- brine o provođenju mjer zaštite od požara naloženih rješenjem nadležnog državnog tijela te mjeru utvrđenih odredbama ovoga Pravilnika,
- ostvaruje uvid u rad tijela i radnika u svezi sa zaštitom od požara

- ispituje podatke o uporabi sredstava koja su u svezi sa zaštitom od požara
- neposredno nadzire radnike kod obavljanja poslova u svezi sa zaštitom od požara
- brine o rokovima za ispitivanje: unutarnje hidrantske mreže, vanjske hidrantske mreže, aparata za gašenje požara, električne instalacije, protupanične rasyjete,
- surađuje s tijelom državne uprave nadležnim za poslove zaštite od požara u vrijeme pregleda zgrade i prostora Zavoda,
- podnosi stručne prijedloge za unapređivanje mjera zaštite od požara,
- izrađuje pojedine upute za siguran rad sa stajališta zaštite od požara,
- predlaže nabavu potrebne vatrogasne opreme i sredstva za gašenje požara,
- vodi evidenciju o obavljenim pregledima aparata za gašenje požara kao i druge evidencije iz oblasti zaštite od požara,
- izdaje odobrenja za izvršavanje radova na zavarivanju,
- pismeno izvjestiti ravnatelja o eventualno utvrđenim nedostacima s prijedlogom za poduzimanje daljnjih mjera,
- osigurava primjenu propisa o zaštiti od požara kod održavanja i rekonstrukcije zgrade Zavoda, prostorija, uređaja i instalacija,
- sudjeluje u izradi akata iz područja zaštite od požara.
- obavlja druge poslove koji su u svezi s organiziranjem zaštite od požara.

IV. NACIN UPOZNAVANJA ZAPOSLENIKA O OPASNOSTIMA OD POŽARA NA RADNOM MJESTU

Članak 38.

Ravnatelj ili osoba iz članka 36. ovoga pravilnika dužna je radnike Zavoda prigodom stupanja na rad upoznati s opasnostima od požara ili mogućnosti eksplozije na konkretnom radnom mjestu.

Svi radnici Zavoda moraju biti upoznati s mjestom na kojem se nalazi glavni ventil za otvaranje-zatvaranje vode u građevini te glavna sklopka za isključivanje električne energije odnosno plina.

Članak 39.

Radnici Zavoda dužni su uključiti se u program osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom.

Raspored upućivanja radnika na osposobljavanje iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje ravnatelj.

Preslika isprave o osposobljenosti iz stavka 1. ovoga članka čuva se u dosjeu radnika.

Članak 40.

Obrazovanje iz područja zaštite od požara provodi se:

- prilikom stupanja na posao,
- prilikom premještaja s jednog posla na drugi i
- tijekom rada zaposlenika u Zavodu.

Osposobljavanje zaposlenika provodi se u skladu s važećim propisima.

V. OSOBE I SLUŽBE ZADUŽENE ZA ODRŽAVANJE U ISPRAVNOM STANJU OPREME I SREDSTAVA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA

Članak 41.

Zavod ima slijedeću opremu i sredstva za gašenje požara:

- aparate za gašenje požara
- hidrantsku mrežu

Članak 42.

U svrhu zaštite od požara u prostorijama Zavoda postavljeni su vatrogasni aparati za gašenje požara.

Održavanje vatrogasnih aparata obuhvaća:

- redovni pregled,
- periodični pregled,
- kontrolno ispitivanje.

Redovni pregled obavlja zaposlenik zadužen i odgovoran za poslove zaštite od požara (stručnjak ZNR), a periodični pregled i kontrolno ispitivanje ovlaštena pravna osoba.

Članak 43.

Redovnim se pregledom utvrđuje:

- *uočljivost aparata i dostupnost aparatu,*
- *opće stanje aparata,*
- *kompletност aparata,*
- *stanje plombe aparata odnosno ventila.*

Redovni pregled se obavlja najmanje jednom u tri mjeseca, ovisno o uvjetima smještaja aparata.

Uočene nedostatke korisnik je obvezan odmah ukloniti sam ili putem stručne osobe.

Članak 44.

Periodični pregled mora se obaviti najmanje jednom u godinu dana.

Kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata mora se obaviti najmanje svake pete godine.

Članak 45.

Kod aparata starijih od 15 godina, osim aparata sa CO₂, sve radnje predviđene kontrolnim ispitivanjem potrebno je obaviti svake dvije godine.

Članak 46.

U svrhu zaštite od požara u prostorima Zavoda izvedena je unutarnja hidrantska mreža za gašenje požara vodom. Unutarnja hidrantska mreža pod stalnim je tlakom vode.

Članak 47.

Objekt se snabdijeva sanitarnom i protupožarnom vodom iz javnog vodovoda.

Vodomjerno okno nalazi se sa lijeve strane ulaska u dvorište Zavoda. U oknu se nalazi glavni zasun, brojilo potrošnje vode i obilazni vod koji se koristi samo u slučaju požara. Hidrantska mreža spojena je cjevovodom promjera 80 mm, dok je u višim katovima cjevovod promjera 52 mm.

Objekt je štićen sa dvanaest unutarnjih zidnih hidranta (u podrumu Zavoda dva komada, u prizemlju četiri komada, na I. katu trit komada.

Sva instalacija i hidrantski priključci izvedeni su u standardnim i propisanim veličinama i nalaze se u ispravnom stanju. Ormar mora biti označen oznakom "H".

Pristup do ormarića unutarnje hidrantske mreže treba biti uvijek vidljiv i lako dostupan.

Članak 48.

Pri kontroli hidrantske mreže mjeri se tlak u hidrantskoj mreži pri istovremenom radu svih unutarnjih hidranata koji daju potreban protok vode za gašenje požara. Tlak se mjeri na kontrolnoj mlaznici na najvišem katu ili na hidrantu koji je najudaljeniji od priključka.

Tlak se mjeri pri istjecanju vode u punom mlazu iz svih hidranata i to nakon dvije minute istjecanja, a u izvještaju o mjerjenju tlaka navodi se datum i vrijeme mjerjenja.

Crijeva u hidrantskim ormarima kontroliraju se najmanje jedanput godišnje, pri čemu se moraju ispitati tlakom vode od 7 bara.

Hidrantsku mrežu, sa svim uređajima i armaturom, kontrolira najmanje jednom godišnje ovlaštena pravna osoba, o čemu izdaje zapisnik.

Članak 49.

Ispitivanje sustava za dojavu i gašenje požara postavljenih u prostorima Zavoda obavlja ovlaštena pravna osoba, o čemu izdaje zapisnik.

VI. OBVEZE RAVNATELJA I DRUGIH ZAPOSLENIKA ZA PROVEDBU MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I ODGOVORNOSTI ZBOG NEPRIDRŽAVANJA PROPISANIH ILI NAREDENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 50.

Ravnatelj Zavoda ovlašten je i obvezan da na području zaštite od požara:

- *osigurava organizaciju i provođenje mjera zaštite od požara,*

- provodi mjere zaštite od požara što ih nalože tijela državne uprave nadležna za poslove zaštite od požara,
- utvrđuje troškove za provođenje mjera zaštite od požara u finansijskom planu,
- povjerava obavljanje poslova zaštite od požara osobi koja ima propisanu stručnu spremu,
- donosi program obrazovanja i uyežbavanja zaposlenika za zaštitu od požara,
- pokreće postupak zbog povrede dužnosti iz ovog Pravilnika.

Članak 51.

Zaposlenici Zavoda dužni su:

- poznavati mjere zaštite od požara koje moraju provoditi na svom radnom mjestu,
- biti osposobljeni za gašenje požara aparatom i drugom opremom kojom raspolaže Zavod,
- poznavati raspored opreme i sredstava za gašenje požara,
- znati broj telefona Javne vatrogasne postrojbe nadležne za područje Zavoda
- poduzimati mjere za neposredno otklanjanje opasnosti, koje bi mogле predstavljati opasnost za nastajanje požara ili panike,
- pridržavati se pravila ponašanja o nepušenju u Zavodu,
- poznavati mjesto instaliranja glavne električne sklopke u građevini,
- poznavati postupak o sigurnom ponašanju u slučaju da se osjeti miris plina u prostorijama Zavoda,
- poznavati dužnosti zaposlenika u slučaju izbijanja požara u prostorima Zavoda.

Članak 52.

Stručnjak ZNR obavlja u području zaštite od požara sljedeće poslove:

- prati propise iz područja zaštite od požara i daje objašnjena za njihovu primjenu službama i zaposlenicima,
- sudjeluje u izradi akata iz područja zaštite od požara,
- surađuje s drugim pravnim osobama i stručnim službama na poslovima zaštite od požara,
- obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Članak 53.

Dužnosti stručnjaka ZNR u području zaštite od požara su:

- obilaziti objekte i prostorije te vanjski prostor oko zgrade,
- otključati pomoćna vrata za izlaz u slučaju opasnosti,
- nakon što radnici napuste radne prostore provjeriti ima li ostavljenih predmeta, te da li su svi radnici napustili zgradu Zavoda.
- kontrolirati da li su aparati za gašenje požara na odgovarajućim -određenim mjestima i da li je prostor oko njih nezakrčen te da li je njihov položaj označen propisanom naljepnicom,
- kontrolirati da li su zidni i vanjski hidranti slobodni i nezakrčeni,
- kontrolirati da li su svi putovi koji vode prema izlazu slobodni i nezakrčeni,
- upozoravati odgovorne djelatnike radi uklanjanja uočenih opasnosti, a sam uklanjati neposredne opasnosti,
- pregledati vanjski prostor uz zgradu - da li su vatrogasni pristupi za intervencije slobodni i nezakrčeni.

Članak 54.

Zaposlenici na čišćenju prostora zgrade dužni su:

- isključiti električnu struju na prekidačima u svim prostorijama Zavoda i to za osvjetljenje, za priključak računala ili pisaćih uređaja, usisavača i dr.,
- redovito odnositi otpadni papir iz uredskih prostorija,
- voditi brigu da se za čišćenje prostora ne upotrebljavaju lako zapaljive tekućine.

Članak 55.

Zaposlenik je odgovoran, ako svojom krivnjom, ne izvršava ili na drugi način krši obveze zaštite od požara koje su utvrđene propisima i aktima Zavoda iz područja zaštite od požara.

Povrede obveza zaštite od požara su lakše i teže.

Članak 56.

Lakše povrede obveza zaštite od požara su:

- nesudjelovanje kod osiguranja propisane zaštite od požara,

- nesudjelovanje u gašenju požara i sprečavanju nastajanja štete nakon požara, ako to nije prouzrokovalo teže posljedice za zaposlenike ili imovinu,
- nemarno ili nesavjesno obavljanje radnih zadaća u vezi sa zaštitom od požara, ako nije izazvan požar, ili ako su nastale manje posljedice,
- svjesno obavljanje posla s povećanim opasnostima od požara i pored saznanja da nisu osigurane mjere zaštite od požara,
- kršenje propisa i pravila zaštite od požara,
- nesudjelovanje u organiziranom postupku obrazovanja i provjere znanja zaštite od požara,
- nemarno i nesavjesno ponašanje prema opremi i sredstvima za dojavu i gašenje požara.

Članak 57.

Teže povrede obveza zaštite od požara:

- nesudjelovanje u gašenju požara i sprečavanju nastajanja štete nakon požara, ako je to prouzrokovalo teže posljedice za zaposlenike i imovinu,
- nemarno i nesavjesno obavljanje radnih zadaća zaštite od požara, ako je požarom izazvana teža posljedica za zaposlenike i imovinu,
- svjesno obavljanje posla s povećanim opasnostima od požara i pored saznanja da nisu osigurane mjere zaštite od požara, zbog čega je nastala teža posljedica za zaposlenike i imovinu,
- kršenje propisa i pravila zaštite od požara na poslovima s povećanim opasnostima od požara,
- odbijanje rada dužeg od punog radnog vremena u slučaju nastajanja požara ili u slučaju spašavanja imovine nakon gašenja požara.

Članak 58.

Postupak o povredi obveza utvrđenih Zakonom i ovim Pravilnikom pokreće ravnatelj.

VI. DUŽNOSTI ZAPOSLENIKA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA

Članak 59.

Svaki radnik koji uoči požar, treba ga odmah prema svojemu znanju i mogućnostima uz uporabu odgovarajućih sredstava početi gasiti, upozoriti prvenstveno radnike i osobe koje se nalaze u građevini zahvaćenoj požarom, odnosno o požaru izvijestiti ravnatelja i ovlaštenu osobu za zaštitu od požara te najbližu vatrogasnu postrojbu (tel.: 193), ili DUZS (tel.: 112).

Do dolaska vatrogasaca radnici Zavoda dužni su poduzeti mjere za gašenje požara i pritom se koristiti svim primjerenim raspoloživim sredstvima.

Članak 60.

Nakon završenog gašenja požara, ravnatelj u dogovoru s rukovoditeljem vatrogasne postrojbe koja je gasila požar, treba na mjestu požara:

- osigurati dežurstvo do jutra ako je požar gašen noću
- osigurati dežurstvo, koje će trajati zavisno od procjene mogućnosti ponovnog izbijanja požara.

Članak 61.

Uporabljena oprema i sredstva u gašenju požara trebaju se što prije nakon završetka gašenja požara dovesti u potpuno ispravno stanje.

Članak 62.

Ravnatelj Zavoda dužan je o provedenim istražnim radnjama u svezi s nastankom požara u Zavodu izvijestiti Upravno vijeće i osnivača.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 63.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zaštiti od požara od 12. Studenog 1996. godine.

Članak 64.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Zavoda.

Ravnateljica:
Marina Payerl-Pal, dr.med.

dr Marina Payerl-Pal
The stamp is circular with the text "Ravnateljica" at the top, "Marina Payerl-Pal" in the center, and "Medimurska županija" around the bottom edge.

Ovaj pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči Zavoda dana 03. prosinca 2013.g. i stupa na snagu dana 11. prosinca 2013.

Ravnateljica
Marina Payerl-Pal, dr.med.

dr Marina Payerl-Pal
The stamp is circular with the text "Ravnateljica" at the top, "Marina Payerl-Pal" in the center, and "Medimurska županija" around the bottom edge.

URBROJ:01-317/2013